

2025年9月污水周监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目						
		COD			氨氮		流量	
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)		是否达标
2025.9.1	WS-01-2016	90.3	500	是	9.54	45	是	11.61
2025.9.8	WS-01-2016	70.23	500	是	0.898	45	是	11.68
2025.9.16	WS-01-2016	171.7	500	是	3.36	45	是	11.45
2025.9.23	WS-01-2016	72.24	500	是	4.62	45	是	12.45
2025.9.30	WS-01-2016	109.8	500	是	2.82	45	是	11.81

编制：石云 审批：陈永松

2025年9月污水月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目											
		悬浮物			总氮			总磷			pH		
		污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标
2025.9.15	WS-01-2016	13.00	400	是	6.57	70	是	2.66	5	是	6.42	6-9	是
	WS-01-2016	17.00	400	是	6.40	70	是	2.59	5	是	6.40	6-9	是
	WS-01-2016	10.00	400	是	6.58	70	是	2.61	5	是	6.51	6-9	是

9.16测石油类和悬浮物

编制：石云

审批：陈永浩



2025年9月雨水排口监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

日期	监测点位	COD			氨氮			pH			悬浮物			石油类 (第三方)			备注
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标	
2025. 9. 25	FWS-01-2016	27.09	40	是	1.339	2	是	6.31	6-9 (无量纲)	是	9	/	是	ND	1	是	9.16测 悬浮物 和石油
	FWS-01-2016	27.16	40	是	1.314	2	是	6.28	6-9 (无量纲)	是	9	/	是	ND	1	是	
	FWS-01-2016	27.11	40	是	1.329	2	是	6.3	6-9 (无量纲)	是	8	/	是	ND	1	是	
2025. 9. 30	FWS-01-2016	39.13	40	是	1.160	2	是	6.51	6-9 (无量纲)	是	/	/	是		1	是	
	FWS-01-2016	39.07	40	是	1.178	2	是	6.48	6-9 (无量纲)	是	/	/	是		1	是	
	FWS-01-2016	39.19	40	是	1.163	2	是	6.54	6-9 (无量纲)	是	/	/	是		1	是	

编制：BZ 审批：陈永浩



2025年9月废气有组织排放月监测数据

序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子	排放标准限值		污染物浓度	污染物速率	监测日期	是否合格
			经度	维度		浓度 (mg/l)	速率 (kg/h)				
1	废气排口	DA001 (FQ-01-2016)	118.83472	32.27805	非甲烷总烃	80	14	2.21	0.00877	2025.9.16	是
2	废气排口	DA001 (FQ-01-2016)	119.83472	33.27805	硫化氢	/	0.58	0.054	0.000219	2025.9.16	是
3	废气排口	DA002 (FQ-02-2020)	118° 50' 05"	32° 16' 36"	非甲烷总烃	80	7.2	1.02	0.000172	2025.9.16	是
4	废气排口	DA002 (FQ-02-2020)	118° 50' 05"	32° 16' 36"	硫化氢	/	0.33	0.037	0.00554	2025.9.16	是

编制： 王云 审批： 陈永浩