

2026年6月污水周监测数据

公司名称: 南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目									
		COD			氨氮			流量			
		污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标				
2026.6.5	WS-01-2016	141.4	500	是	3.72	45	是	11.54			
2026.6.12	WS-01-2016	67.72	500	是	4.44	45	是	12.41			
2026.6.18	WS-01-2016	124.9	500	是	13.32	45	是	11.14			
2026.6.25	WS-01-2016	224.2	500	是	4.92	45	是	12.18			

编制: 石云

审批: 张聪明

2026年6月污水月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

检测日期	监测点位	监测项目											
		悬浮物			总氮			总磷			pH		
		污染物浓度	接管标准	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度 (mg/L)	接管标准 (mg/L)	是否达标	污染物浓度	接管标准	是否达标
2025.6.9	WS-01-2016	37.00	400	是	4.68	70	是	1.09	5	是	6.93	6-9	是

编制：万云
审批：张顺刚

2026年6月废气有组织排放月监测数据

公司名称：南京金栖化工集团有限公司

序号	采样点名称	排口编号	排口坐标		监测因子	排放标准限值 (mg/l)		污染物浓度 (mg/l)	污染物速率 (kg/h)	监测日期	是否合格
			经度	纬度		浓度 (mg/l)	速率 (kg/h)				
1	废气排口	DA001 (FQ-01-2016)	118.83472	32.27805	非甲烷总烃	80	14	6.54	0.0204	2026.6.2	是
2	废气排口	DA001 (FQ-01-2016)	119.83472	33.27805	硫化氢	/	0.58	ND	/	2026.6.2	是
3	废气排口	DA002 (FQ-02-2020)	118° 50' 05"	32° 16' 36"	非甲烷总烃	80	7.2	0.54	0.000799	2026.6.2	是
4	废气排口	DA002 (FQ-02-2020)	118° 50' 05"	32° 16' 36"	硫化氢	/	0.33	ND	/	2026.6.2	是

编制：

王云

审批：

张联刚